

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Osecká 347

PSČ, obec: 751 31 Lipník nad Bečvou

K.ú., parcelní č.: k.ú. Lipník nad Bečvou (684261), parc.st. 301/1, st. 301/2, parc. 193


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztáhná plocha: 2235,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie prostředí - 212,8 (62 %)
■ Elektřina - 132,5 (38 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,29 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	42 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	154 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	59 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	2 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	C
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	83 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	10 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing.arch.Pavla Kostelníková

Osvědčení č.: 1659

Kontakt: pavlina.kostelnikova@email.cz

Ev. č. průkazu: 433745.1

Vyhotoveno dne: 08.06.2022

Podpis:

